


認 定 書

国住参建第 4293 号
令和 5 年 2 月 28 日

日本インシュレーション株式会社
代表取締役社長 吉井 智彦 様

国土交通大臣 齊藤 鉄夫



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第 2 条第七号及び同法施行令第 107 条第一号（はり：1 時間）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
FP060BM-0703(2)
2. 認定をした構造方法等の名称
せっこうボード・けい酸カルシウム板被覆／鉄骨はり
3. 認定をした構造方法等の内容
別添の通り

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。