

認 定 書

国 住 参 建 第 2 5 2 9 号
令 和 8 年 8 月 1 2 日

日本インシュレーション株式会社
代表取締役社長 中野 強 様

国土交通大臣 金子 恭之

下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第 2 条第七号及び同法施行令第 107 条第一号（はり：2 時間）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
FP120BM-0894
2. 認定をした構造方法等の名称
吹付けロックウール被覆／鉄骨はり（ウェブ孔あき）
3. 認定をした構造方法等の内容
別添の通り

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。
令和 7 年 10 月 1 日より大臣印の押印が廃止されております。