



< 施工手順 >

- 1 仕切り板の加工取付 開口部の大きさ、バスダクト、ケーブルの形状に合わせ加工し、タイカライトプラスト-Aをはさみ、留付ねじにてとりつける。
- 2 ±耐熱シール材充填 バスダクト、ケーブルの周りにタイカライトプラスト-Aを盛り付ける。

< 基準値 >

- ・タイカライトの厚みは25mm以上とする。
- ・開口面積は0.6m²以下とする。
- ・タイカライトプラスト-Aの盛り付けは幅25mm、高さ25mmのテーパ状とする。
- ・留付ねじは 5mm、長さ45mm以上とする。@耐熱シール材充填 バスダクト、ケーブルの周りにタイカライトプラスト-Aを盛り付ける。

< 基準値 > φ

- ・タイカライトの厚みは25mm以上とする。
- ・開口面積は0.6m²以下とする。
- ・タイカライトプラスト-Aの盛り付けは幅25mm、高さ25mmのテーパ状とする。
- ・留付ねじは 5mm、長さ45mm以上とする。