



<施工手順>

- 1 耐熱シール材充填 開口部に隙間無くシール材を充填する。

<基準値>

- ・開口面積は210φ以下とする。