



〈施工手順〉

- 1 耐熱シール材充填 開口部に隙間無くシール材を充填する。

〈基準値〉

- ・ 開口面積は210φ以下とする。