


# 認 定 書

国住指第 2482 号  
平成 28 年 12 月 2 日

日本インシュレーション株式会社  
代表取締役社長 大橋 健一 様

国土交通大臣 石井 啓



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第 2 条第七号及び同法施行令第 107 条第一号（柱：3 時間）の規定に適合するものであることを認める。

## 記

1. 認定番号  
FP180CN-0198-1(1)
2. 認定をした構造方法等の名称  
表面鋼板張・ガラス繊維混入けい酸カルシウム板／免震材料(天然ゴム系積層ゴム)・鉄筋コンクリート柱
3. 認定をした構造方法等の内容  
別添の通り

(注意) この認定書は、大切に保存しておいてください。