

認定書

国住指第 7400 号
平成 14 年 10 月 22 日

日本インシュレーション株式会社
代表取締役社長 柿木 克己 様

国土交通大臣 林 寛子



下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第 68 条の 26 第 1 項の規定に基づき、同法施行令第 129 条の 2 の 5 第 1 項第七号ハ[防火区画貫通部 1 時間遮炎性能]の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
PS060FL-0030
2. 認定をした構造方法又は建築材料の名称
ケーブル・電線管/熱膨張性黒鉛混入ウレタン系樹脂・ほう酸化合物材充てん/
床耐火構造/貫通部分（中空床を除く）
3. 認定をした構造方法又は建築材料の内容
別添の通り