

認 定 書

国住指第 4298 号
平成 14 年 5 月 30 日

日本インシュレーション㈱
代表取締役社長 柿木克己 様

国土交通大臣 林 寛子



下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第 68 条の 26 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法施行令第 129 条の 2 の 5 第 1 項第七号ハ[防火区画貫通部 60 分遮炎性能]の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
PS060FL-9292
2. 認定をした構造方法又は建築材料の名称
鋼製電線管／水酸化アルミニウム充填／被覆電線／床
3. 認定をした構造方法又は建築材料の内容
別添の通り