


認定書

国住指第 117 号
平成 19 年 6 月 15 日

日本インシュレーション株式会社
代表取締役社長 大橋 健一 様

国土交通大臣 冬柴 鐵三



下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第 68 条の 26 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法施行令第 129 条の 2 の 5 第 1 項第七号ハ [防火区画貫通部 1 時間遮炎性能] の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号

PS060WL-0361

2. 認定をした構造方法又は建築材料の名称

ケーブル・電線管 / けい酸ナトリウム系混入水酸化マグネシウム・水酸化アルミニウム材充てん / 壁耐火構造 / 貫通部分（中空壁を除く）

3. 認定をした構造方法又は建築材料の内容

別添のとおり

(注意) この認定書は、大切に保存しておいてください。