

認定書


国住指第 4280 号

平成 14 年 5 月 30 日

日本インシュレーション㈱

代表取締役社長 柿木克己 様

国土交通大臣 林 寛子



下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第 68 条の 26 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法施行令第 129 条の 2 の 5 第 1 項第七号ハ[防火区画貫通部 60 分遮炎性能]の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号

PS060WL-9274

2. 認定をした構造方法又は建築材料の名称

両面けい酸カルシウム板 (25mm 以上) 張または鋼製電線管 / 水酸化アルミニウム充填 / 被覆電線 / 壁

3. 認定をした構造方法又は建築材料の内容

別添の通り